

[illegible]

PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO FM NORMATIVA ATEX

☒ Sono state riportate in pianta le estensioni AD dei luoghi con pericolo di esplosione (ATEX), in tali aree gli impianti saranno realizzati in conformità alla norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) 2015-04, quarta edizione. In particolare in tali aree devono essere impiegate le seguenti categorie di apparecchi, adatti alla presenza di GAS: