

ING. GIUSEPPE NUCARA

Via Finlandia n. 2
56124 PISA
C.F.: NCRGPP50P19H224L
P. IVA: 01948340508

Spett/le **COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO**

Via Campania, 25
57124 Livorno

Alla c.a. di:

fabio.bernardi@vigilfuoco.it

e p.c. **e-Distribuzione S.P.A.**

Via Quintino Sella n. 81
50136 FIRENZE

Alla c.a. di:

giacomo.borghesi@e-distribuzione.com
daniele.billocchi@e-distribuzione.com

Pisa 07/09/2022

RACCOMANDATA A ½ mail – pagine: la presente

Oggetto: riscontro a Vostra comunicazione del 23/08/2022 prot. n. 15357

Buongiorno.

Rispondo alla Vostra in oggetto scrivendo in nome e per conto di e-distribuzione S.p.A. in qualità di Tecnico incaricato della pratiche antincendio delle Cabine di trasformazione AT/MT della Società ed in particolare di quella denominata "La Rosa", in via di Popogna n. 110 a Livorno con ulteriore accesso da via Martin Luther King n. 1.

Presso tale impianto sono in corso lavori di ampliamento della sezione MT della Cabina e di installazione di un terzo trasformatore, con riferimento alla **pratica n. 36633** dell'Ufficio Prevenzione Incendi di codesto Comando Provinciale dei VVF: tali lavori sono stati oggetto di rilascio di **parere favorevole in data 16/06/2015 Vs prot. n. 8134** da parte di codesto Comando al **progetto da noi presentato a firma dello scrivente in data 9/04/2015 Vs prot. n. 4736**.

Sulla scorta del benestare ricevuto, sono ad oggi in corso i lavori previsti al termine dei quali sarà presentata al Comando Provinciale VVF di Livorno la SCIA di inizio attività.

Si allegano i documenti citati.

pag. 1 di 2

ING. GIUSEPPE NUCARA

Studio: Via Finlandia n. 2 – 56124 PISA
Tel.: 050 579924; fax: 050 3138479
e-mail: g.nucara@ingegneriastrutture.it

C. F.: NCR GPP 50P19 H224L

P. IVA: 01948340508

Cell.: 0039 348 7552980

PEC: giuseppe.nucara@ingpec.eu

Premesso quanto sopra, riteniamo che nella comunicazione citata in oggetto vi sia un errore nel nominativo a cui viene indirizzata in quanto trattasi sicuramente di **TERNA S.p.A.** e non di e-distribuzione S.p.A., con riferimento al numero di pratica n. **37186** da Voi citato.

Infatti la Società TERNA S.p.A. ha un cantiere in adiacenza alla Cabina di Trasformazione de “La Rosa” e molto probabilmente questo ha causato lo scambio del nominativo della Società a cui avreste voluto trasmettere la nota di cui all’oggetto.

A maggior precisazione della questione, i documenti integrativi richiesti nella Vostra comunicazione non possono riguardare la nostra pratica n. 36633, in quanto gli stessi sono già disponibili presso i vostri Uffici e che alleghiamo nuovamente.

Certi di aver chiarito la questione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo cortesi saluti

Per conto di e-distribuzione S.p.A.

Ing. Giuseppe Nucara



Allegati:

- vostra comunicazione del 23/08/2022 prot. n. 15357
- richiesta esame progetto presentato in data 9/04/2015 Vs prot. n. 4736
- rilascio parere favorevole del 16/06/2015 Vs prot. n. 8134



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO LIVORNO
"In Audentia Hilares"

UFFICIO: **PREVENZIONE INCENDI**

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it
ca:Massimiliano Tozzi
massimiliano.tozzi@regione.toscana.it
Sonia Marchionni
sonia.marchionni@regione.toscana.it
Elisabetta Lenzi
elisabetta.lenzi@regione.toscana.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Procedimento: istanza di autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, alla costruzione e all'esercizio di terzo stallo all'interno della cabina primaria denominata "La Rosa", sita in via Martin Luther King n.1, Livorno - proponente: e-distribuzione spa - Indizione conferenza dei servizi- Richiesta integrazione ai fini antincendio - Pratica n. 37186 .

Con riferimento alla nota di pari oggetto di codesta Direzione Ambiente ed Energia relativa all'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del terzo stallo all'interno della cabina primaria denominata "La Rosa" in via Martin Luther King n. 1, Livorno, si comunica che questo Comando non può esprimere il parere di competenza.

Al riguardo la Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. in indirizzo è tenuta ad avanzare istanza volta all'ottenimento del parere preventivo antincendio ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011 corredata da documentazione da redigersi conformemente a quanto previsto nell'allegato I di cui al DM 07/08/2012 nonchè istanza di voltura.

In attesa di quanto sopra richiesto si resta a disposizione per eventuali chiarimenti i merito.


Il Funzionario Istruttore
DCS Dott. Ing. Fabio Bernardi
(firma digitale ai sensi di legge)

BERNARDI
FABIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
23.08.2022
11:24:21
GMT+01:00



Rif. Pratica VV.F. n.

36633


 marca da bollo
 (solo sull'originale)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

COPIA

Il sottoscritto		RICCHI			FRANCO													
		Cognome			Nome													
domiciliato		Per la carica in Via Quintino Sella			81	50136	Firenze											
		indirizzo			n. civico	c.a.p.	comune											
FI	055 523 3335	C.F.	R	C	C	F	N	C	6	2	C	0	2	A	3	9	0	I
provincia		telefono		codice fiscale della persona fisica														
				eneldistribuzione@pec.enel.it														
		fax		indirizzo di posta elettronica										indirizzo di posta elettronica certificata				
nella sua qualità di		LEGALE RAPPRESENTANTE																
		qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)																
della		ENEL DISTRIBUZIONE - SVR/PLA																
		ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.																
con sede in		VIA OMBRONE			2			00198										
		indirizzo			n. civico			c.a.p.										
ROMA		comune			RM			0586 397136										
		comune			provincia			telefono										
0664445158		fax		eneldistribuzione@pec.enel.it														
		fax		indirizzo di posta elettronica										indirizzo di posta elettronica certificata				

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di:	<input type="checkbox"/> nuovo insediamento	<input checked="" type="checkbox"/> modifica attività esistente
	(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)	
relativi all'attività principale:	Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 mc	
	tipo di attività (albergo, scuola, etc.)	
sita in	Via di Popogna n. 110 - via Martin Luther King n. 1, località La Rosa	57100
	indirizzo	n. civico c.a.p.
	Livorno	LI
	comune	provincia
La/e attività oggetto di valutazione sono individuate ¹ ai n./sotto classe/ cat.:	48	B
La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:	Ing. Nucara Giuseppe	
	Titolo professionale	Cognome Nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine Ingegneri di	Pisa	n. iscrizione 1239 sez. A
con Ufficio in	Via Ippolito Rosellini	100
	indirizzo	n. civico
56124	Pisa	PI
c.a.p.	comune	provincia
050 3138479	ufficiotecnico@ingegneriastrutture.it	giuseppe.nucara@ingpec.eu
fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Livorno
"In audentia hilares"

1

UFFICIO PREVENZIONE
PROT. 4736
PRAT. 36633 / 48.1.B
(da citare nella risposta)
PIN 24011

dipvvf.COM-LI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008134.16-06-2015.h.08:33

Spett. ING. NUCARA GIUSEPPE
VIA IPPOLITO ROSELLINI 100
56124 PISA
ufficiotecnico@ingegneriastutture.it
giuseppe.nucara@ingpec.eu

OGGETTO: SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA VIA DI POPOGNA 110 LIVORNO Valutazione progetto B
Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc

Con riferimento alla istanza a margine indicata, esaminati gli elaborati tecnici ricevuti, si esprime parere favorevole, a condizione che anche per quanto non indicato nella relazione e nell'elaborato grafico si osservi puntualmente la norma. Inoltre dovranno essere osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza antincendio:

a) Gli estintori previsti devono essere ubicati all'esterno in contenitori appositi di protezione dagli agenti atmosferici, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile.

A lavori ultimati, comunque prima dell'esercizio dell'attività, il legale rappresentante dovrà attivare la procedura prevista dall'art. 4 del richiamato DPR 151/2011 "Controlli di prevenzione incendi" e produrre quanto indicato dall'art. 4 del D.M. 7/8/2012, così come segue:

1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
2. Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato;
3. Documentazione tecnica attestante la regolarità degli impianti, strutture, ecc., in conformità all'allegato al D.M. 7/8/2012;
4. Attestazione del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale n°15457575 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Livorno- Servizi a pagamento resi dai VV:F oppure tramite bonifico IBAN IT15C0760113900000015457575 per un importo pari ad € 216 ,00 con la seguente causale PRAT. N. 36633


Detta SCIA a firma del titolare deve essere redatta in duplice copia, secondo il modello riportato in allegato alla DCPST N.200 del 31.10.2012 e deve essere resa sotto forma di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si segnala altresì che, in occasione del sopralluogo che questo Comando effettuerà a seguito della presentazione della necessaria SCIA, potrebbero essere prescritti ulteriori interventi di adeguamento del livello di sicurezza qualora la situazione riscontrabile sul posto metta in evidenza fattori di rischio non valutabili con la documentazione tecnica prodotta che si approva con la presente.

All'atto della visita tecnica di controllo saranno verificati gli obblighi derivanti dall'attuazione del DLGVO 81/2008.

Si fa presente che il Comando, indipendentemente dalla presentazione della SCIA, decorsi 60 gg. dalla data di spedizione della presente lettera, si riserva di effettuare un sopralluogo di verifica presso l'attività in oggetto.

Il Funzionario istruttore
SDACE DOTT. ING. FABIO BERNARDI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. CLAUDIO CHIAVACCI



DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica da produrre unitamente alla SCIA è quella prevista dal vigente DM. Interno del 7 agosto 2012 (rif.: art. 4, co. 3) come modificato ed integrato dal DM. Interno del 10 aprile 2014 (in vigore dal 1 maggio 2014). Tale documentazione, comprovante la conformità delle opere effettivamente realizzate alla normativa vigente nonché alla soluzione progettuale approvata da parte di questo Comando Provinciale, è sottoscritta, secondo i casi, da "professionista antincendio" o da "tecnico abilitato" o dal "responsabile tecnico" della ditta installatrice e riferisce a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, come di seguito specificato.

Nei casi di ampliamenti e/o modifiche la documentazione da produrre deve unicamente riferire agli aspetti oggetto di variazione.

4.1.A DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 - CON OBBLIGO DI PROGETTO)

In tali casi la "Dichiarazione di conformità" (DC) è quella prevista dall'art. 7 del vigente DM. n. 37/2008, redatta secondo il modello riportato in allegato allo stesso Decreto, adeguatamente compilata in tutti i campi obbligatori e sottoscritta dal "Responsabile tecnico" della ditta installatrice in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Decreto.

La "dichiarazione" evidenzierà anche il richiamo al progetto predisposto ai sensi del DM. n. 37/2008.

4.1.B/1 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 - DOTATO DI PROGETTO)

(mod. PIN 2.4-2012 DICH. IMP.)

In tali casi il modello (DI) da produrre è sottoscritto dal "Responsabile tecnico" della ditta installatrice, qualora sia stato redatto il progetto (a firma di "professionista antincendio") che verrà richiamato nella compilazione di detto modello.

4.1.B/2 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 - SPROVVISTO DI PROGETTO)

(mod. PIN 2.5-2014 CERT. IMP.)

In tali casi il modello (CI) da produrre risulta essere a firma di "professionista antincendio" qualora NON sia stato redatto il progetto (a firma di "professionista antincendio").

Si evidenzia che tale modello può essere preso a riferimento anche per i casi in cui l'impianto sia stato realizzato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (che rendeva comunque obbligatorio il rilascio della "dichiarazione di conformità") oppure qualora non sia più reperibile tale "dichiarazione di conformità" (rif.: Lettera-Circolare del Min. Interno emanata il 24.04.2008, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 con modifica ed integrazione di cui alla nota del Min. Interno del 26.11.2012, prot. n. 14720);

	DC	DI	CI	
<input checked="" type="checkbox"/> 4.1)	n°	1		produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione EN. ELETTRICA;

Il Funzionario Valutatore
SDACE DOTT. ING. FABIO BERNARDI

F. Bernardi

