

Oggetto: ***Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio presso l'Ufficio Regione Toscana (rif. Pratica ITER n. 2350784) di un elettrodotto MT aereo in cavo cordato ad elica denominato "Progetto definitivo per la ricostruzione di un elettrodotto MT denominato "SCALVAIA" in cavo aereo ed interrato a 15 Kv e costruzione di n° 1 manufatto da adibire a cabina elettrica, rientrante nel più ampio "Progetto di Ricostruzione" della rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Toscana, da realizzarsi in loc. Casabei e Scalvaia nel Comune di Monticiano (SI) e loc. Torniella nel comune di Roccastrada (GR)"***

Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Il sottoscritto Daniele Stagno nato a Isola del Giglio (GR) il 16/10/1978, domiciliato per la carica in Firenze Via Q. Sella 81, nella sua qualità di procuratore della società e-distribuzione S.p.A. (Gestore della rete elettrica) come da procura (Notaio Nicola ATLANTE raccolta 33581, repertorio 64727 del 12/01/2022), rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente

DICHIARAZIONE

- nella fase di realizzazione dell'elettrodotto verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'attestazione di conformità;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto in cavo cordato ad elica, nei casi di presenza di linee di telecomunicazioni aeree nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Interministeriale per le linee elettriche aeree n. 449 del 21.03.1988- Capitolo II comma 2.1.06 (distanze di rispetto per i conduttori);
- **al termine della costruzione dell'elettrodotto, l'e-distribuzione procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.**

Per qualsiasi comunicazione il referente della pratica autorizzativa è il sig. Fabio Ferrantini cell. 3296885713 email fabio.ferrantini@e-distribuzione.com

Il Procuratore

e-distribuzione SpA
Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Toscana Umbria
PGE – PLA TOU

Daniele Stagno