



OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di realizzazione della centrale geotermica con tecnologia ORC di potenza netta pari a 10 MW denominata “Mazzolla”, ubicato nel Comune di Pomarance (PI). Proponente: Gesto Italia S.r.l. - Comunicazione deposito integrazioni e convocazione seconda riunione Conferenza di Servizi.

Contributo su integrazioni depositate a settembre 2023

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

c.a. Arch. Carla Chiodini

Con riferimento al procedimento in oggetto, si riscontra la Vs. nota prot. n. 444316 del 28/09/2023 di convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi nonché di richiesta di parere o di contributo tecnico, per le materie di competenza, relativamente alla documentazione di chiarimento, depositata dal Proponente nel mese di settembre 2023 in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Esaminata la documentazione integrativa scaricata dal link indicato nella suddetta nota si fa rappresenta quanto segue.

In merito alle competenze di questo Settore circa il rilascio di autorizzazione idraulica e concessione per occupazione demaniale si rappresenta che dagli elaborati progettuali così come modificati risulta che il tracciato del tratto di elettrodotto MT interrato è stato modificato in maniera sostanziale, per cui le interferenze con il reticolo idrografico e di gestione e i relativi elaborati redatti a corredo dalla concessione, valutati nella precedente convocazione, sono sostanzialmente superati. Si riscontra che nel nuovo tracciato le interferenze sono state riferite esclusivamente al Torrente Possera e al Botro del Tanoni; trattasi di attraversamenti sotterranei che verranno effettuati mediante l'adozione della tecnologia TOC (Trivellazione Orizzontale controllata) “ed in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua verrà mantenuto un franco idoneo dalla base dell'alveo (indicativamente da 2,0 m a 7,0 m) .Lungo tale tratto, il cavidotto MT passerà all'interno di una tubazione guaina, prevedibilmente di diametro DN150 in HDPE.”

Pur prendendo atto dei contenuti dell'allegato 5 (Progetto elettrico) e dell'allegato 1 (mappe catastali) si rende necessario richiedere quanto segue:

- dichiarazione e individuazione univoca degli elaborati di progetto relativi agli aspetti di nostra competenza sopra richiamati, con riferimento a relazioni e/o elaborati grafici relativi alle opere di progetto ricomprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R.79/2012 e/o interferenti con gli stessi (https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265); non si rileva infatti una chiara e univoca indicazione degli elaborati redatti a corredo della istanza di concessione contrariamente alla precedente trasmissione ;



- modulo di istanza di concessione e sezioni di progetto aggiornate rispetto alla nuova soluzione progettuale in corrispondenza dei corsi d'acqua, carenti nella documentazione inviata.

Si comunica che la durata massima della concessione non può essere superiore a nove anni e solo qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata fino ad un massimo di diciannove anni.

In merito alle competenze di questo Settore circa il rilascio di autorizzazioni e concessioni al prelievo idrico si conferma quanto già rappresentato nei precedenti pareri ed osservazioni.

In merito infine all'aspetto urbanistico si conferma quanto espresso nei nostri precedenti contributi di cui al prot. 271196 del 06/07/2022 e prot. 384348 del 10/10/2022.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone

Istruttoria: M. Cerrai, M. Della Maggesa
Responsabili P. O.: F. Cioni, G. Testa

AOOGRT / AD Prot. 0499155 Data 02/11/2023 ore 14:41 Classifica P.140.050. Il documento è stato firmato da FRANCESCO PISTONE in data 02/11/2023 ore 14:41.