

Spett.le
T.EN Italy Solutions S.p.A.
Viale Castello della Magliana, 68
00148 Roma (RM)
PEC: tpidl@pec.it

Oggetto: Emergenza Gas – Attività di Ingegneria per l'ormeggio nel porto di Piombino di un mezzo navale FSRU con capacità di stoccaggio di gas naturale liquido (GNL) e rigassificazione con realizzazione del metanodotto DN 1200/650 DP 75 bar di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti. Invio contributo.

In premessa comunichiamo che La Società Terna SpA è la società responsabile in Italia della trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005 (concessione).

La scrivente Società TERNA RETE ITALIA SpA gestisce, in nome e per conto di Terna SpA, la manutenzione, l'esercizio e lo sviluppo degli impianti appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.).

Con riferimento alla Vostra richiesta, prot: **201064C-053-TEN-VR-L-0001** del 27 Aprile 2022, alleghiamo alla presente una tabella ed il pdf "LUNGO LINEA UI SUVERETO_2022" con i dati di cui siamo in possesso, relativamente a quelli da voi richiesti, per gli elettrodotti di proprietà Terna Rete Italia SpA, interessati dall'area da voi indicata. Alleghiamo, inoltre, i tracciati in formato kmz delle campate interessate.

Infine, segnaliamo che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati ad alta tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

La presente non ha carattere autorizzativo.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

TERNA Rete Italia S.p.A. Dipartimento Trasmissione Centro-Nord, Via Dei Della Robbia, 41/5r 50132 FIRENZE.

PEC: dipartimento-centronord@pec.terna.it

Restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito i tecnici della Unità Impianti di Suvereto (Sig. Bonucci Alessio tel. 0565 899213 e il Sig. Becherini Daris tel. 0565 899187).

Unità Impianti Suvereto
Il Responsabile
(M.Clori)

UISUV/ab