

Spett.le REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

c.a. Commissario Straordinario per il rigassificatore

Piazza Unità italiana, 1

50123 – Firenze (FI)

Livorno 19/09/2022

Prot. n. 0021134/22

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

PEC: commissariostraordinariorigassificatore@postacert.toscana.it

OGGETTO: PAUR Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: Snam FSRU Italia. Indizione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n.241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona e richiesta di contributi. - **Parere preliminare di competenza** -

In relazione all'oggetto, esaminata la documentazione allegata e valutate le interferenze con i principali servizi gestiti da ASA, vista anche la natura del progetto, si rilascia un **Parere preliminare favorevole** con le seguenti considerazioni e prescrizioni.

Prima di concludere il procedimento in atto e passare alle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva, è necessario effettuare approfondimenti anche con sopralluoghi e procedere alla puntuale segnalazione dei servizi (preavviso di almeno 10 gg), al fine di fornire indicazioni utili per la risoluzione delle interferenze tra il progetto di collegamento a rete del rigassificatore "FSRU Toscana" e il servizio di acquedotto gestito da ASA.

Ogni interferenza con i servizi di acquedotto dovrà essere risolta con il passaggio della condotta gas al disotto delle condotte (estradosso inferiore condotta) alla minima distanza di 1 metro che dovrà comunque essere mantenuta anche in caso di parallelismo.

Prima dell'inizio dei lavori, resta comunque l'obbligo di chiedere la segnalazione dei sottoservizi di rete con un preavviso di almeno 30 giorni.

Inoltre, preme evidenziare che ASA sta elaborando un proprio progetto di opere idrauliche per la completa copertura del fabbisogno idropotabile dell'Isola d'Elba, che prevede sia opere a terra che opere a mare. Tale progetto è in corso secondo Delibera del 3 Dicembre 2019 n. 512-19-R-IDR di ARERA.

Tale progetto preliminare prevede la posa di alcune condotte il cui tracciato è interferente con i collegamenti a terra del Rigassificatore (vedi allegato grafico). Allo stato di fatto, avendo già individuato percorso e caratteristiche delle condotte idriche, si prescrive la realizzazione di alcune opere di predisposizione (vani tecnici) che consentiranno in futuro di risolvere senza necessità di scavo o altre tipologie di opere di interferire con le condotte di collegamento del rigassificatore.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o scambio di informazioni e nello spirito di collaborazione, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo alleghiamo una planimetria atta a far recepire quanto sopra evidenziato.

Nelle fasi susseguenti al presente parere potranno essere contattati gli uffici di pertinenza ai riferimenti sotto riportati.

- **LOB Servizio Idrico Integrato - Esercizio e manutenzione reti idriche VDC**

P.I. Antonio Gigliotti 0586.668982 - a.gigliottli@asa.livorno.it

- **LOB Progettazione e Gestione Investimenti - Rilascio pareri**

Geom. Carlo Fattori 0586.242718 - c.fattori@asa.livorno.it

Distinti saluti

Allegati:

- SOTTOSERVIZI ASA e PROG_APPROVV_ELBA.pdf

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93

C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303

Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi

 @ASA_SpA  ASA spa

