

## Modello per la presentazione delle osservazioni

Al Commissario straordinario di Governo  
per il rigassificatore di Piombino

Io Sottoscritto/a

secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 97/2022

### FORMULO

la seguente osservazione al c.d. Progetto FSRU Piombino

Testo dell'osservazione:

In riferimento alle integrazioni presentate da SNAM a seguito di richiesta della Regione Toscana Direzione Ambientale ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare, osservo che, come si evince chiaramente, le nostre acque marine sono, nella quasi totalità dei casi, addirittura eccellenti. Per nostre si intende, ovviamente, quelle di Piombino e coste limitrofe.

Dopo vari aggiustamenti dei piani di monitoraggio, che non sappiamo se soddisferà la Regione si dice, testualmente, che gli studi modellistici delle acque di vaporizzazione, scaricate all'interno del porto, rimangono confinate e pertanto non interessano tratti di costa.

Questo, a mio avviso, è inaccettabile.

Intanto queste valutazioni, indagini e previsioni non dovrebbe farle la SNAM, privato che deve guadagnare da una opera pubblica, ma gli Enti preposti, pubblici, tra cui credo proprio questo settore della Regione Toscana.

In merito all'ipoclorito di sodio non sono state fornite integrazioni ai documenti già allegati.

SNAM parla di percentuali di concentrazione e dice che rientrano nei limiti previsti dalla legge, ma il dato in sé non è sufficiente: sono da considerare i volumi di acqua immessi e la costanza del rilascio. Se non erro si tratta di un centinaio di chilogrammi al giorno di ipoclorito, che vanno moltiplicati per almeno tre anni. Sono inoltre da considerare i milioni di metri cubi complessivi di acqua (più fredda di almeno sette gradi e clorata) che viene continuamente riversata in mare e che si diffonde con le correnti, in modo costante per anni.

L'ipoclorito agisce su posidonia e fauna nonché sulla mitilicoltura, ma interesserà anche le bocche di presa dell'itticoltura e le spiagge balneari.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente osservazione e gli eventuali allegati tecnici potranno essere pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>

#### Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

[eventuale] Allegato tecnico A: (denominazione);

[eventuale] Allegato tecnico B: (denominazione);

...

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati...

PIOMBINO, 11/09/2022