



Prot. n. <i>Da citare nella risposta</i>	Data
<b>Allegati: (citati)</b>	<b>Risposta al foglio del</b>
	<b>A:</b> SUAP Unione Montana dei comuni del Mugello <i>uc-mugello@postacert.toscana.it</i>
Riferimento SUAP: 07134250153-21022023-1010	Azienda USL Toscana Centro <i>prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it</i>
Prot. Regione Toscana n. AOOGR/107523/P 050040010 del 28/02/2023	Comune di Barberino di Mugello <i>barberino-di-mugello@postacert.toscana.it</i>
Riferimento Codice Unico Aramis n. 61266	Dipartimento ARPAT di Firenze <i>arp.at.protocollo@postacert.toscana.it</i>
	Publiacqua S.p.A. <i>protocollo@cert.publiacqua.it</i>
	Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale <i>dir.toscana@cert.vigilfuoco.it</i>
	p.c. ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A <i>icapsira@legalmail.it</i> <i>stb.barberino@pec.icapsira.com</i>

**OGGETTO: Società ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A - Comune di Barberino di Mugello - [FI] - AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., installazione nuova stazione di pompaggio antincendio - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.**

La Società ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A, con sede legale ubicata in Via Corridoni n. 19 nel Comune di Parabiago (MI), ha presentato, per il tramite di codesto SUAP, con nota AOOGR/107523/P del 28/02/2023 pervenuta in procedura cooperativa una comunicazione di modifica dell'installazione in oggetto, autorizzata con provvedimento di AIA di cui all'Atto SUAP n. 49 del 08/04/2013 rilasciato su D.D. della Provincia di Firenze n. 1205 del 28/03/2013, come da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale Regionale n. 18702 del 22.09.2022 e successivo atto SUAP n. 153/2022 del 30/09/2022, per l'esercizio dell'attività IPPC Codice 4.1 "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: ... lett h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)" di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

La ditta dichiara che la modifica consiste nella costruzione di una nuova stazione di pompaggio antincendio che andrà a sostituire il manufatto esistente e che "l'intervento si colloca nell'ambito della convenzione per il piano attuativo (...) siglato in data 14/06/2021 tra ICAP-Sira e Comune di Barberino di Mugello ed è finalizzato ad un ammodernamento dell'impianto con innalzamento dei livelli di sicurezza".



La ditta ritiene che la modifica proposta non sia sostanziale, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. l-bis) del D.Lgs. 152/06 e che non sia soggetta alle procedure di VIA ai sensi dell'art. 58 della LR 10/10. Ritiene altresì che la modifica non comporti la necessità di un aggiornamento dell'AIA vigente.

Informa che le modifiche interesseranno le componenti ambientali:

**- emissioni in acqua:**

La ditta dichiara che il nuovo edificio sarà circondato da terreno permeabile con assenza di strade e piazzali asfaltati o cementati in quanto non vi saranno operazioni da svolgere all'esterno. L'unica movimentazione sarà il trasporto di gasolio per il rifornimento dei serbatoi asserviti alle pompe e questo avverrà con distributori mobili provvisti di sistema di contenimento.

Le acque ricadenti sulla copertura del locale, in quanto ritenute non contaminate, confluiranno assieme alle acque meteoriche provenienti dai tetti dei magazzini di stoccaggio L5 ed L6 nel punto di scarico già denominato S7 presso il torrente Mulinaccia.

**- emissioni in atmosfera:**

La ditta dichiara che sulla copertura del locale è prevista l'installazione di n. 4 camini deputati all'espulsione dei gas di scarico dei motori diesel. Inoltre all'esterno del manufatto saranno presenti n. 4 tubazioni di respirazione dei serbatoi di gasolio asserviti alle pompe. Il locale infine disporrà di un sistema di ventilazione naturale per assicurare i ricambi d'aria.

La ditta ritiene che non sia necessario aggiornare il QRE autorizzato con i nuovi punti di emissione, poiché si tratta di un impianto di emergenza.

**- suolo e sottosuolo:**

La ditta comunica che la costruzione della nuova stazione di pompaggio implicherà la riconversione di una porzione di area attualmente adibita a terreno vegetale in area edificata.

Nel sottosuolo, oltre alle fondazioni del locale, avrà luogo la posa di una tubazione di convogliamento delle acque pluviali al punto di scarico S7 e delle tubazioni di adduzione dell'acqua antincendio alla stazione di pompaggio e di alimentazione agli impianti di spegnimento.

Si precisa che questo Settore, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e s.m.i., richiederà una valutazione al Settore regionale competente relativamente alla necessità di sottoporre preliminarmente le predette modifiche alle procedure di VIA, del cui esito il richiedente sarà prontamente informato; di tale parere sarà tenuto conto per la valutazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono agli atti dell'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale AIA 2 di Firenze e Arezzo – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali; si allega copia della documentazione pervenuta in formato elettronico, per il tramite del SUAP, per agevolarne la consultazione;

b) **entro 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione**, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;



c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno **18 aprile 2023** alle ore 10:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Distinti Saluti

Per la DIRIGENTE del Settore  
*Dott.ssa Simona Migliorini*

Il DIRIGENTE sostituto  
*Dott. Sandro Garro*

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)
- Il funzionario responsabile di P.O. è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)
- La responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – [simona.migliorini@regione.toscana.it](mailto:simona.migliorini@regione.toscana.it)