



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere margine destro

Allegati:

Osservazioni.pdf
Parere Acque S.p.A..pdf
Richiesta di modifica.pdf
Relazione tecnica.pdf
det_05409_21-11-2014.pdf

A: Suap del Comune di Porcari
Comune di Porcari
ARPAT, Dipartimento di Lucca
Az. USL Toscana Nord Ovest
Aquapur Multiservizi s.p.A.
Acque S.p.A.

Riferimenti interni:

E p.c.: Cartiere Modesto Cardella S.p.A.

OGGETTO: Soffass S.p.A., inst. di via Lazzareschi (Porcari, LU) - AIA, revisione limiti allo scarico in fognatura per solfati e cloruri (cod. aramis 63501) e Deroga volume annuo scarico in fognatura (cod. aramis 72940)

Si ricorda che con prot. reg. 384030 del 9.8.2023, a seguito della comunicazione di Aquapur Multiservizi S.p.A. prot. reg. 360656 del 25.7.2023, è stato avviato un procedimento di revisione dell'AIA dell'installazione in oggetto al fine di ripristinare l'obbligo di rispettare, allo scarico in fognatura, i limiti a tal fine stabiliti dalla Tab. 3, colonna scarico in fognatura, per i parametri Cloruri e Solfati.

Attualmente infatti l'AIA dell'installazione (ultimo provvedimento Decreto Dirigenziale n. 11657 del 1.6.2023 della Regione Toscana) prevede i seguenti limiti:

- Cloruri per il quale è accettato un valore limite di 3.000 mg/l;
- Solfati per il quale è accettato un valore limite di 2.000 mg/l.

A seguito della suddetta comunicazione sono pervenute, con prot. reg. 396151 del 24.8.2023, osservazioni da parte di Studio Legale incaricato da Soffass S.p.A. (se ne allega copia).

Si ricorda altresì che con prot. reg. 488318 del 25.10.2023 Soffass S.p.A. ha presentato istanza di deroga per l'anno 2023 del volume massimo annuo di scarico conferibile in fognatura (250.000 mc anziché 200.000 mc come da Decreto Dirigenziale summenzionato). L'istanza è stata inviata con la comunicazione di avvio procedimento (prot. reg. 501792 del 4.11.2023) inviando altresì il parere favorevole di Aquapur Multiservizi S.p.A. pervenuto con prot. reg. 501247 del 3.11.2023.

Con prot. reg. 524225 del 17.11.2023 è pervenuto il parere contrario di Acque S.p.A. (se ne allega copia).

In considerazione di quanto sopra si ritiene utile procedere ad un approfondimento sullo scarico dei reflui industriali dell'installazione in oggetto il quale, lo si ricorda, è immesso nella fognatura gestita da Acque S.p.A. e confluyente nell'impianto di depurazione di "Casa del Lupo" gestito da Aquapur Multiservizi S.p.A.

A tal fine è indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 29-quater, co. 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una **Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona** per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e con il seguente oggetto:



- **Valutazioni sul procedimento di revoca delle deroghe ai Solfati e Cloruri nello scarico in fognatura e sull'istanza di aumento (per il solo anno 2023) del volume di refluo conferibile in fognatura.**

La riunione della Conferenza di Servizi si terrà il **1 dicembre 2023, alle ore 9:30**.

La riunione si svolgerà in modalità di videoconferenza presso il seguente link:

<https://spaces.avayacloud.com/u/edoardo.decanini@regione.toscana.it>

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle **ore 10:00** del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.

In previsione della Conferenza di Servizi, dato che le questioni in esame riguardano essenzialmente l'impianto di trattamento dei reflui di Soffass S.p.A. prima dell'immissione in fognatura (denominato "Water Reuse"), si ritiene utile ricordare quanto segue.

Lo scarico dei reflui industriali dell'installazione nella fognatura era autorizzato, prima che l'installazione rientrasse nella disciplina AIA, con provvedimento di A.A.T.O. n. 2 "Basso Valdarno" n. 301/05 del 9.9.2005 rilasciato a Delicarta S.p.A. (precedente ragione sociale dell'installazione). Le condizioni che dovevano essere rispettate erano (per quanto di interesse per la presente):

- quantitativo massimo di 540.000 m³/annui;
- rispetto dei limiti del regolamento di Aquapur Multiservizi S.p.A. al tempo vigente che, per i Solfati ed i Cloruri, rimandava (come tuttora) ai valori della Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi in pubblica fognatura).

Le condizioni per lo scarico furono recepite nell'AIA adottata con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 28.5.2007 della Provincia di Lucca e sono rimaste invariate fino a quando Delicarta S.p.A. comunicò alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la modifica di installazione relativa all'impianto "Water Reuse". L'impianto consisteva nel trattamento dei reflui, prima dello scarico in fognatura, tramite:

- depurazione biologica aerobica con biomassa sospesa;
- membrane di ultrafiltrazione;
- osmosi inversa.

Si allega copia dell'istanza e della Relazione Tecnica che fu presentata da Delicarta S.p.A. La relazione recava in allegato i pareri preventivamente acquisiti dai due Gestori, favorevoli alle deroghe per i Solfati ed i Cloruri. La modifica comportava inoltre una consistente riduzione del volume di refluo scaricato (da 540.000 mc annui a 120.000 mc/annui) a fronte però di un aumento delle concentrazioni dei due inquinanti sopra ricordati.

All'istruttoria della pratica fu provveduto tramite Conferenza di Servizi il 9.5.2013 acquisendo i pareri di Acque S.p.A. e di AIT. Alla Conferenza parteciparono Comune di Porcari, Aquapur Multiservizi S.p.A., ARPAT oltre alla Provincia di Lucca.

Il provvedimento conclusivo del procedimento fu adottato con Determinazione Dirigenziale n. 5409 del 21.11.2014 della Provincia di Lucca (se ne allega copia).

In un successivo momento Soffass S.p.A. ha presentato istanza di aumento a 200.000 mc del volume annuo di refluo conferibile in fognatura e l'istanza è stata accolta con Decreto Dirigenziale n. 19739 del 10.12.2018 della Regione Toscana (recante anche riesame dell'AIA dell'installazione ex art. 29-octies, co. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si invita il Suap a trasmettere, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Toscana 1227/2015 e s.m.i., la presente comunicazione al Gestore dell'installazione AIA in oggetto.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Ambiente ed Energia

Settore
Autorizzazioni Integrate Ambientali

Il funzionario I.E.Q. è Edoardo Decanini, tel.: 055-4386484, e-mail: edoardo.decanini@regione.toscana.it

Il referente è Jonathan Nucci, tel.: 055-4384109, e-mail: jonathan.nucci@regione.toscana.it Cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
(Dr. Sauro Mannucci)