REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Allegati: 1

Risposta al prot. n. 0496706 del 30/10/2023

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto "Lavori di completamento della variante stradale della S.P. n.10 di Tenerano, da Pian di Molino a Gassano", nel Comune di Fivizzano (MS). Proponente: Comune di Fivizzano.
Richiesta di contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa

Alla **Direzione Ambiente ed Energia**
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
c.a. Arch. Carla Chiodini
Dott. Lorenzo Galeotti

E, p.c. **Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**
Att.ne Direttore Enrico Becattini

In merito alla Vostra richiesta di contributo prot. n. 0496706 del 30/10/2023 afferente il procedimento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita, facendo riferimento alle richieste di integrazione formulate da questo Settore ai punti a), b), c), d) ed e) della nota Prot. 0379136 del 04/08/2023 (ALL.1) si osserva quanto segue:

a) non è stato fornita nessuna integrazione;
b) integrazioni fornite con gli elaborati 4.1 e 4.2;
c) integrazioni fornite con l'elaborato 4.3 il quale tuttavia non contiene indicazioni sul piano di segnalamento, comprensivo del tratto in galleria, che dovrà garantire la sicurezza della circolazione stradale tra la galleria stessa e la rotatoria di progetto tenuto conto anche delle distanze di visibilità;
d) integrazioni fornite con l'elaborato 03.04;
e) integrazione fornite con l'elaborato "Chiarimenti_punto 5_nota", e rispettivi allegati A e B, di risposta alla richiesta di cui al punto 5 della nota Prot. 0446834 del 29/09/2023 del Settore VIA-VAS

per quanto sopra si richiede quindi di completare la documentazione integrativa di cui alle lettere a) e c)

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

SD/MF/EG//PM/ES

AOOGRT / AD Prot. 0534239 Data 23/11/2023 ore 15:09 Classifica O.050.040.010.Il documento è stato firmato da MARCO IERPI in data 23/11/2023 ore 15:09.