

Data: 21/11/2023 11:36

Da: suapbisenzio@postacert.toscana.it

A: arpat.protocollo@postacert.toscana.it,
prevenzioneprato.uslcentro@postacert.toscana.it,
protocollo@cert.publiacqua.it, regionetoscana@postacert.toscana.it,
comune.cantagallo@postacert.toscana.it

Oggetto: Prot.N.0006108/2023 - DITTA GRUPPO COLLE SRL IN COMUNE DI CANTAGALLO - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - PARERE POSITIVO GIDA

Spett.

Regione Toscana
Ufficio Autorizzazioni Ambientali
tramite PEC

Spett.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Prevenzione Prato
tramite PEC

Spett.

PUBLIACQUA S.p.A
tramite PEC

Spett.

DIPARTIMENTO ARPAT di Prato
Tramite PEC

Spett.

Comune di Cantagallo
Ufficio Ambiente
tramite PEC

Con la presente si invia in allegato quanto indicato in oggetto, comunicazione pervenuta al SUAP tramite PEC in data 20/11/2023, ns prot. 6073.


Cordiali saluti.

SUAP e Commercio

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Responsabile: Dott.ssa Rita Gualtieri
Via Bisenzio, 351 - 59024 Mercatale di Vernio (PO)
Tel. 0574/931239-931230
PEC: suapbisenzio@postacert.toscana.it
Email: attivitaproduttive@bisenzio.it

AVVISO DI RISERVATEZZA Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario. La riservatezza della presente e-mail è tutelata dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. La divulgazione o copia di questa comunicazione, se non espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla citata normativa. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere

immediatamente alla sua distruzione.



Prato, 17/11/2023

Spett.le Regione Toscana
Settore V.I.A. V.A.S.
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le Regione Toscana
Settore Autorizzazioni
Integrate Ambientali
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le SUAP BISENZIO
PEC: suapbisenzio@postacert.toscana.it

Spett.le Publiacqua S.p.A.
PEC: protocollo@cert.publiacqua.it

Invio tramite PEC

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità Art. 19 del D. Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010 della ditta **GRUPPO COLLE S.r.l. Via G. di Vittorio, 3/5 – 59025 Loc. Usella Cantagallo (PO)** 260.131 mc annui I.D.L. Cantagallo.

Con riferimento alle comunicazioni: Prot. 0441345 del 27/09/2023 della Regione Toscana e Prot. 5747 del 02/11/2023 del SUAP Bisenzio, relative a quanto in oggetto:

- esaminata la documentazione tecnica trasmessa;
 - visto che la ditta partecipa al sistema centralizzato di depurazione e che lo scarico recapiterà all'impianto di depurazione di Cantagallo;
- si esprime, per quanto di nostra competenza,

PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Lo scarico è vincolato al volume di **260.131 mc annui all' I.D.L. di Cantagallo** ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- B. rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato" scaricabile dal ns. sito web www.gida-spa.it;
- C. produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di

G.I.D.A. S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

via Baciacavallo 36 ● 59100 Prato

tel. +39 0574 646511 ● fax +39 0574 542530

www.gida-spa.it ● email:gida@gida-spa.it ● email:certificata@gida@pec.unipr.servizi.it

R.E.A. PO 302659 ● Cap. Soc. euro 4.620.000

Numero iscrizione al Registro Imprese di Prato e C.F. 03122450485 ● P.IVA 00289380974





reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo.

- D. Allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano ai ns. impianti di depurazione, si richiede alla ditta di effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (N-NH₄), Azoto nitroso (N-NO₂), Azoto nitrico (N-NO₃), Azoto totale (N-N_{tot}), Tensioattivi anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BiAS), Cromo VI, Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e grassi, Idrocarburi totali. Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o campionamenti. GIDA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti analitici.

Distinti saluti

per

G.I.D.A. S.p.A.
Il Responsabile Tecnico
Ing. Daniele Daddi

G.I.D.A. S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

via Baciacavallo 36 ● 59100 Prato

tel. +39 0574 646511 ● fax +39 0574 542530

www.gida-spa.it ● email: gida@gida-spa.it ● email certificata: gida@pec.uiservizi.it

R.E.A. PO 302659 ● Cap. Soc. euro 4.620.000

Numero iscrizione al Registro Imprese di Prato e C.F. 03122430485 ● P.IVA 00289380974

