



AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ P.080

Data

Allegati

Risposta al foglio del 15/05/2024

Numero 0272467

Oggetto: [ID 2229] VIA postuma ex D.Lgs. 152/2006, art. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43, comma 6 e art. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, in occasione del riesame dell'AIA, relativamente all'esistente impianto trattamento reflui. Comune di Orbetello (GR)

Proponente: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Trasmissione del contributo istruttorio di competenza

Alla **Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia**
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Con riferimento alla richiesta di contributi tecnici istruttori pervenuta con prot. n. 0272467 del 15/05/2024 e successiva integrazione prot. n. 375047 del 03/07/2024, e relativa all'oggetto, si comunica il seguente contributo istruttorio.

Normativa, piani e programmi di riferimento

R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

L.R. n. 80/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri."

D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni."

L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione);

D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

D.G.R. 18/05/2020, n. 613 "Modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e), f) della legge regionale n. 80/2015 ai fini di assicurare il coordinamento delle attività tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera."

Istruttoria e valutazioni specifiche componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

L'impianto, situato in località Terrarossa nel comune di Monte Argentario (GR) svolge attività di depurazione delle acque reflue civili dei comuni di Monte Argentario e Orbetello e di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, afferenti alla gestione del Sistema Idrico Integrato.

L'impianto è in possesso di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011.

L'area dell'impianto di depurazione è contigua al corso d'acqua privo di denominazione TS78285, ma non si rilevano interferenze con esso.



Per quanto riguarda lo scarico dei reflui depurati, al termine del processo questi ultimi vengono convogliati verso il pozzetto di campionamento, e inviati tramite una condotta allo scarico a mare, situato nei pressi di Ansedonia.

Dai documenti allegati all'istanza si rileva che non sono presenti elaborati riferibili né alla condotta fognaria che collette lo scarico depurato dall'impianto di Terrarossa allo scarico in mare ad Ansedonia, né agli scolmatori di piena e by-pass (elencati in figura 40 dello studio di impatto ambientale).

Richiamata la L.R. 80/2015 con la quale la Regione Toscana ha approvato gli "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.T. 22/2015", compresa la funzione amministrativa connessa all'attività disciplinata all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e l'Allegato A della D.G.R. n. 613 del 18/05/2020, si fa presente che la realizzazione delle opere finalizzate allo scarico a mare dei reflui provenienti dal pozzetto di campionamento è soggetto ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 3 punto 2) dell'Allegato A "Linee Guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettere e) e f) della Legge Regionale n. 80/2015" approvato con DGR n. 613 del 18/05/2020.

Conclusioni

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede al proponente di presentare le seguenti integrazioni:

- planimetria ad una adeguata scala della condotta fognaria tra l'impianto di depurazione e lo scarico a mare, degli scolmatori/by-pass e degli scarichi, con indicazione delle interferenze con i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012,
- per ciascuna interferenza, indicarne la tipologia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraversamenti in subalveo, su manufatti esistenti, staffati).

Si precisa inoltre che risulta necessario acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 3 punto 2) dell'Allegato A "Linee Guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettere e) e f) della Legge Regionale n. 80/2015" approvato con D.G.R. n. 613 del 18/05/2020, per la quale il proponente deve trasmettere istanza dedicata utilizzando la modulistica scaricabile dal portale della Regione Toscana: <http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>.

In attesa delle integrazioni richieste, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Ing. Renzo Ricciardi

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la Responsabilità dell'Istruttoria è attribuita all'Ufficio di Grosseto, Via G. Carducci 57 e in particolare ai seguenti Dipendenti:

Procedure tecniche autorizzative in materia di difesa del suolo: Titolare di Incarico E.Q. Dott. Geol. Stefano Pignotti (tel. 0554387254 email: stefano.pignotti@regione.toscana.it), Dott.ssa Maria Chiara Tartarello (te. 0554382225 email: mariachiara.tartarello@regione.toscana.it).

Procedure tecnico autorizzative in materia di acque: Titolare di Incarico E.Q. Geom. Massimo Bartalucci (tel. 0554387823 e-mail: massimo.bartalucci@regione.toscana.it).