

Prot. n. 446

Risposta a nota n. AOOGR\_0033906 del 27/01/2021

Grosseto, li 28/01/2021

Spett.le Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia SETTORE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI  
INTERESSE STRATEGICO REGIONALE  
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: 2021/025 - VIA POSTUMA EX DLGS. 152/2006 ARTT. 23 E SEGUENTI, L.R. 10/2010 ART. 43 COMMA 6 E ARTT. 52 E SEGUENTI, D.G.R. N. 931/2019, IN OCCASIONE DEL RIESAME DELL'AIA, RELATIVAMENTE ALL'ESISTENTE IMPIANTO TRATTAMENTI REFLUI. COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR). PROPONENTE SOCIETÀ INTEGRA CONCESSIONI S.R.L. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTA DI PARERI E CONTRIBUTI TECNICI ISTRUTTORI. [E1\_PROTOCOLLO\_R\_TOSCAN\_AOOGR\_0033906\_2021-01-27  
- TRASMISSIONE CONTRIBUTO ISTRUTTORIO -

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto,

- vista la nota p.e.c. rif. Prot. n° AOOGR\_0033906 del 27/01/2021 da parte della Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE, nostro Prot. n° 446 del 28/01/2021 con la quale viene richiesto allo scrivente Consorzio di esprimere parere in relazione all'oggetto di cui sopra ed esaminata la documentazione presentata;
- verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i, e che il tratto del corso d'acqua limitrofo all'intervento denominato TS78285 aff del Fosso di Sant'Antonio risulta all'interno del reticolo idrografico e in quello di gestione.

Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, riguardo l'intervento proposto **esprime contributo istruttorio favorevole**.


L'intervento deve garantire ai mezzi del Consorzio 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la percorribilità e l'accesso del corso d'acqua.

Il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, riguardante la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

Il Consorzio resterà comunque sollevato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere che dovessero derivare dal rilascio del presente contributo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA DEMANIO E REGOLAZIONE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ai sensi della L. 241/90)  
Ing. Roberto Tasselli



**Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016.** I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito [www.cb6toscanasud.it](http://www.cb6toscanasud.it), accedendo alla sezione "privacy".

Pratica 2021/025 - AREA Demanio e Regolazione Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: Ing. Roberto Tasselli - Tel. 0564 435679 - e-mail: [r.tasselli@cb6toscanasud.it](mailto:r.tasselli@cb6toscanasud.it)  
Referente: Geom. Maurizio Padovani - Tel. 0564-435681 - e-mail: [m.padovani@cb6toscanasud.it](mailto:m.padovani@cb6toscanasud.it) - Geom. Riccardo Battigalli - Tel. 0564-435677 - e-mail: [r.battigalli@cb6toscanasud.it](mailto:r.battigalli@cb6toscanasud.it)